

## 25.245.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.245.2003 (173-303)</b>
<b>Tanımı</b>	Ağız çapı 25 Ø mm, Kollektör ağızlıkları
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	4,00	2,00	1,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	11,60	3,70	1,85
2017	9,65	3,20	1,60
2004	0,00	0,00	0,00
2016	8,70	2,95	1,48
2021	24,49	7,04	3,52
2020	17,39	5,76	2,88
2015	7,65	2,45	1,23
2019	15,98	4,91	2,46
2022-2	53,49	10,79	5,40
2022-1	36,66	10,79	5,40
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	146,56	35,94	17,97
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	56,76	14,06	7,03
2014	4,80	2,20	1,10
2023-1	106,88	21,88	10,94

## 25.245.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kollektör borusu (Ölçü: m)

Gerekli uzunlukta dikişli borunun iki ucunun kullanılan boru et kalınlığında bombeli saca kaynatılarak kapatılması, yapılacak ağız çaplarından daha küçük eliptik delikler açılarak ve bu delikler sıcak olarak dışa doğru şişirmek suretiyle Türk Standartlarına uygun ölçüde flanşlı bulunan boruların kaynatılmasına uygun gelecek şekilde düzgün ağızlı kollektörün yapılması, manometre, hidrometre, termometre, boşaltma musluğu gibi gereçler için manşon kaynatılması kazan, duvar ve benzeri yerlere monte edilmesi beher kollektör ağızı için 50 c metreden fazla kollektör borusu bedeli ödenmez. Fazla boy için ilgili boru bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.245.2003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.