

## 25.240.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.240.1108 (167-508)

**Tanımı** Isı Gücü kcal/h: 24.000, En Çok Hava Miktarı m<sup>3</sup>/h: 4.000, Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013   | 1001,00      | 24,00         | 12,00           |
| 2018   | 2010,00      | 43,60         | 21,80           |
| 2015   | 1140,00      | 29,40         | 14,70           |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 12115,63     | 256,25        | 128,13          |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1610,00      | 38,00         | 19,00           |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 4808,13      | 167,94        | 83,97           |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 3996,41      | 137,63        | 68,82           |
| 2022-3 | 12192,50     | 333,13        | 166,57          |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 7443,75      | 256,25        | 128,13          |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 1320,00      | 35,30         | 17,65           |
| 2023-2 | 29081,25     | 843,75        | 421,88          |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 20678,75     | 516,25        | 258,13          |
| 2014   | 1080,00      | 26,40         | 13,20           |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 2975,49      | 117,13        | 58,57           |

## 25.240.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip).

Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişli 1500 d/min elektrik motoru ile direkt akuple, statik ve dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz banyosundan geçirilmiş ısıtıcı en az 1,5 m uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı üfleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası, sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazının iş yerinde temini ve yerine montajı. 15 °C sıcaklığında hava emişli ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığıında vereceği ısı gücü fiyata esas alınacaktır. Isıtıcının patent boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden yapılması halinde birim fiyatları %30 artırılabacaktır ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.240.1108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.