

25.250.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.250.2305 (164-500)
Tanımı	Ø=100 mm 15 Atmosfer kadar bölüntülü, MANOMETRE
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	32,30	4,60	2,30
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	79,89	18,76	9,38
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	210,31	37,81	18,91
2014	38,50	2,75	1,38
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	119,63	18,76	9,38
2022-3	125,24	24,38	12,19
2016	25,00	3,70	1,85
2021	57,85	12,29	6,14
2019	47,10	8,58	4,29
2013	35,00	2,50	1,25
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	31,70	3,05	1,53
2006	0,00	0,00	0,00
2017	28,50	4,00	2,00
2023-2	321,25	62,50	31,25
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	52,44	10,06	5,03

25.250.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

MANOMETRE (Ölçü: Adet, İhzarat: %60)

TS EN 837-1/3, TS EN 542 standardı ve 2014/68/AB Basınçlı Ekipmanlar yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, aşağıda belirtilen çaplarda, skalası kolay okunabilir, 3 ağızlı musluklu komple manometrenin iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.250.2305 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.