

## 25.240.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.240.1113 (167-513)

**Tanımı** Isı Gücü kcal/h: 60.000, En Çok Hava Miktarı m<sup>3</sup>/h: 8.000, Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	2650,00	54,00	27,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	3310,00	62,00	31,00
2021	7963,13	237,63	118,81
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	20100,63	362,50	181,25
2007	0,00	0,00	0,00
2013	1733,00	34,00	17,00
2022-3	20209,38	471,25	235,63
2020	6632,66	194,75	97,38
2023-2	46800,00	1187,50	593,75
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1860,00	37,40	18,70
2022-1	12325,00	362,50	181,25
2009	0,00	0,00	0,00
2016	1970,00	50,00	25,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	4764,26	165,75	82,88
2015	1960,00	41,60	20,80
2023-1	33305,00	730,00	365,00

## 25.240.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Radyal vantilatörlü sıcak hava cihazları (Duvara asılabilen tip).

Kalite belgeli, iç veya karışım hava emişli 1500 d/min elektrik motoru ile direkt akuple, statik ve dinamik bakımından dengelenmiş santrifüj vantilatörlü; galvaniz banyosundan geçirilmiş ısıtıcı en az 1,5 m uzunlukta zincirli ayarlanabilen kanatlı üfleme menfezi, galvaniz tel kafesli demir ağızlı sentetik tabanca boyalı kasası, sarsıntısız ve gürültüsüz, sıcak su, kızgın su ve buhar ile çalışan duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazının iş yerinde temini ve yerine montajı. 15 °C sıcaklığında hava emişli ve 90/70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas alınacaktır. Isıtıcının patent boru veya bakır boru alüminyum kanatlı serpantinden yapılması halinde birim fiyatları %30 artırılabacaktır ve montaj bedelleri artırılmadan aynen uygulanacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.240.1113 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.