

25.240.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.240.1202 (167-702)

Tanımı Isı Gücü kW: 6,9 Isı Gücü kcal/h: 6.000, En Çok Hava Miktarı m³/h: 900, Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2018	862,00	34,40	17,20
2007	0,00	0,00	0,00
2017	692,00	30,00	15,00
2022-2	4355,00	106,25	53,13
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	1734,55	69,69	34,84
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1638,94	57,13	28,57
2015	494,00	23,20	11,60
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	9862,50	343,75	171,88
2022-3	4386,88	138,13	69,07
2022-1	2681,25	106,25	53,13
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	438,00	19,00	9,50
2014	469,00	20,90	10,45
2023-1	7012,50	213,75	106,88
2004	0,00	0,00	0,00
2019	1220,34	48,63	24,32
2016	570,00	27,90	13,95

25.240.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Aksiyal vantilatörlü sıcak hava cihazları:

Kalite belgesini haiz aksiyal ve 1500 devir/min. vantilatörlü tavan veya duvara asılabilen tipte sıcak hava cihazı; diğer özellikler BFT 25.240.1100'deki gibi. 18 °C sıcaklığında dâhili hava emişli ve 90-70 °C sıcak su ile çalıştığında vereceği ısı gücü fiyata esas olacaktır. Isıtıcının patent boru yapılması halinde montajlı birim fiyatı %30 artırılabilecek bakır boru alüminyum kanat olması halinde montajlı birim fiyatı %20 artırılabilecek ve montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır. Montaj için gerekli tespit malzemesi ilgili birim fiyatlardan ayrıca ödenecektir. (Tavana asılabilen tiplerde montaj bedelinin %50si kadar fiyat farkı verilir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.240.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.