

25.250.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.250.4101 (169-1111)

Tanımı Anma debisi: 0,6 m³/h, DN 15, Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin, Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1197,50	150,00	75,00
2013	353,00	41,00	20,50
2014	382,00	49,00	24,50
2021	790,29	98,25	49,13
2003	0,00	0,00	0,00
2019	627,23	68,50	34,25
2016	491,00	69,50	34,75
2020	655,99	80,50	40,25
2022-2	1878,38	150,00	75,00
2022-3	1923,38	195,00	97,50
2017	497,00	75,00	37,50
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2463,75	302,50	151,25
2023-2	3526,25	500,00	250,00
2015	421,00	54,50	27,25
2008	0,00	0,00	0,00
2018	563,00	85,50	42,75
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

25.250.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre) (Ölçü: Adet. İhzarat: %80)

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, deđişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil iş yerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.