

25.250.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.250.4102 (169-1112)

Tanımı Anma debisi: 1,5 m³/h, DN 15-20, Mekanik Isı Ölçer, Isıtma Hattı İçin, Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	507,00	81,50	40,75
2021	795,35	98,25	49,13
2014	388,00	53,00	26,50
2022-2	1892,81	150,00	75,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	574,00	93,00	46,50
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	3551,25	500,00	250,00
2020	660,20	80,50	40,25
2009	0,00	0,00	0,00
2016	501,00	76,00	38,00
2022-1	1206,25	150,00	75,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1937,81	195,00	97,50
2008	0,00	0,00	0,00
2019	631,31	68,50	34,25
2015	428,00	59,00	29,50
2013	359,00	47,00	23,50
2023-1	2481,25	302,50	151,25
2003	0,00	0,00	0,00

25.250.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre) (Ölçü: Adet. İhzarat: %80)

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, deđişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil iş yerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.250.4102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.