

## 25.250.4206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.250.4206 (169-1136)

**Tanımı** Anma debisi: 10,0 m<sup>3</sup>/h, DN 40, Mekanik Isı Ölçer, Radyo Frekanslı, Isıtma Hattı için, Isı Maliyet Bölüştürücüleri (Isı Pay Ölçer) Elektronik

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	2500,00	70,00	35,00
2017	2000,00	61,50	30,75
2016	1990,00	57,00	28,50
2015	1880,00	44,40	22,20
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	9320,63	225,00	112,50
2021	3786,46	147,38	73,69
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	16675,00	750,00	375,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	5737,50	225,00	112,50
2005	0,00	0,00	0,00
2020	2920,04	120,75	60,38
2022-3	9388,13	292,50	146,25
2003	0,00	0,00	0,00
2014	1700,00	40,00	20,00
2023-1	11823,75	453,75	226,88
2013	1573,00	73,00	36,50
2019	2647,56	102,75	51,38

## 25.250.4206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Isı Ölçer (Isı Sayacı, Kalorimetre) (Ölçü: Adet. İhzarat: %80)

TS EN 1434-1/2/3/4/5 standardında, AT Tip Onay belgeli, debi ölçüm ünitesi (debimetre), elektronik hesaplama ünitesi ve DIN EN 60751 standardında sıcaklık sensörlerinden oluşan, kompakt veya split bir yapıya sahip; optik arayüz ve M-bus, RF taban yazılımlı, PN 16 basınç sınıfında, A veya C sınıfı çevre şartlarında kullanılan, ölçme hassasiyeti en az klas 3 olan, 5 °C-120 °C sıcaklık ölçüm aralığında, deđişebilen pilli, (montaj için 6 m, split tiplerde hesaplama birimi için 5 m kablo dâhil) mühürlü kalorimetrenin programlanması, montaj malzemeleri dâhil iş yerinde temini, çalışır halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.250.4206 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.