

25.260.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.260.1109 (174-1109)
Tanımı	40 m³/h, Ø323, Ø125, KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	4083,13	120,63	60,32
2016	1220,00	30,00	15,00
2021	2692,89	79,06	39,53
2015	1099,40	25,00	12,50
2014	0,00	0,00	0,00
2018	1860,00	37,00	18,50
2013	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	7094,63	120,63	60,32
2022-3	7130,81	156,81	78,41
2023-1	8264,25	243,00	121,50
2020	2507,61	64,79	32,40
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	13234,38	396,88	198,44
2017	1520,00	32,30	16,15
2019	1878,14	55,14	27,57

25.260.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

DENGE TANKI (Ölçü: Adet)

Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağzları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağzları olan, iç kısmında su giriş ağzı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

25.260.1109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.