

25.260.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.260.1110 (174-1110)
Tanımı	50 m³/h, Ø323, Ø150, KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	4774,39	124,39	62,20
2015	1449,80	25,00	12,50
2017	1840,00	32,30	16,15
2018	2180,00	37,00	18,50
2020	2938,43	66,80	33,40
2021	3154,18	81,53	40,77
2016	1600,00	30,00	15,00
2019	2199,86	56,86	28,43
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	8308,39	124,39	62,20
2022-3	8345,69	161,69	80,85
2005	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	10071,81	250,56	125,28
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	16621,88	409,38	204,69

25.260.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

DENGE TANKI (Ölçü: Adet)

Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağızı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.260.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.