

25.260.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.260.1112 (174-1112)
Tanımı	100 m³/h, Ø450, Ø200, KAYNAKLI DENGİ TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2015	3085,80	25,00	12,50
2006	0,00	0,00	0,00
2016	2640,00	30,00	15,00
2018	3710,00	37,00	18,50
2017	3040,00	32,30	16,15
2010	0,00	0,00	0,00
2019	3734,99	61,99	31,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	4406,98	72,84	36,42
2007	0,00	0,00	0,00
2021	4726,43	88,89	44,45
2022-2	12499,63	135,63	67,82
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	7160,63	135,63	67,82
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	12540,31	176,31	88,16
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	26971,88	446,88	223,44
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	16348,25	273,25	136,63

25.260.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

DENGE TANKI (Ölçü: Adet)

Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısı dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağzları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağzları olan, iç kısmında su giriş ağzı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının iş yerinde temini ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.260.1112 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.