

25.264.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|----------------|----------------------------------------------|
| Poz No | 25.264.4000 (178-000) |
| Tanımı | KONDENS SUYU DEPOSU (Ölçü: kg, İhzarat: %60) |
| Birimi | |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|-----|--------------|---------------|-----------------|
|-----|--------------|---------------|-----------------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KONDENS SUYU DEPOSU (Ölçü: kg, İhzarat: %60).

Onanlı projesine göre kenarları en az 40x40x4 mm'lik köşebent demirden ve gövdesi 4 mm'lik demir sactan prizmatik kondens deposunun imalı, içten ve çapraz olarak 25 mm'lik boru ile takviye edilmesi, 10 cm yüksekliğinde 250 dozlu beton ayak yapılması içinin ve dışının iki kat sülyen ile boyanması, üst yüzündeki lastik ve kelebek tipi civatalarla sıkıştırılabilir, açılır, kapanır menteşeli kapađı, nefeslik borusu bağlantı yeri bulunan kondens deposunun iş yerinde temini, tesisatta flanşlı veya rakorlu olarak yerine montajı (proje üzerinden ađırlığı hesaplanacak.) (Yukarıdaki deđerler depo büyüklüğüne bađlı olarak deđişebilir.) (Demir imalat BFT 15.550.1202 diđer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.