

25.264.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	25.264.4000 (178-000)
Tanımı	KONDENS SUYU DEPOSU (Ölçü: kg, İhzarat: %60)
Birimi	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KONDENS SUYU DEPOSU (Ölçü: kg, İhzarat: %60).

Onanlı projesine göre kenarları en az 40x40x4 mm'lik köşebent demirden ve gövdesi 4 mm'lik demir sactan prizmatik kondens deposunun imalı, içten ve çapraz olarak 25 mm'lik boru ile takviye edilmesi, 10 cm yüksekliğinde 250 dozlu beton ayak yapılması içinin ve dışının iki kat sülyen ile boyanması, üst yüzündeki lastik ve kelebek tipi civatalarla sıkıştırılabilir, açılır, kapanır menteşeli kapađı, nefeslik borusu bağlantı yeri bulunan kondens deposunun iş yerinde temini, tesisatta flanşlı veya rakorlu olarak yerine montajı (proje üzerinden ađırlığı hesaplanacak.) (Yukarıdaki deđerler depo büyüklüğüne bađlı olarak deđişebilir.) (Demir imalat BFT 15.550.1202 diđer imalat ilgili birim fiyat pozlarından ödenecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.264.4000 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.