

## 25.285.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.285.1203 (412-203)</b>
<b>Tanımı</b>	300 Litre, Isıtıcı günlük yakıt deposu, YAĞ YAKIT DEPOLARI
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	3081,25	581,25	290,63
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	5531,25	581,25	290,63
2022-3	5705,63	755,63	377,82
2014	537,00	87,00	43,50
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	1507,58	312,26	156,13
2018	962,00	152,00	76,00
2021	1997,68	381,00	190,50
2013	447,00	70,00	35,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	689,00	122,00	61,00
2015	570,00	97,00	48,50
2017	755,00	132,00	66,00
2019	1222,00	265,75	132,88
2023-1	7110,63	1170,63	585,32
2023-2	10222,50	1906,25	953,13

## 25.285.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Isıtıcı günlük yakıt deposu:

TS 712'ye uygun seviye göstergeli, diğer özellikler BFT 25.285.1100'ün aynı.

Isıtıcı ana yakıt deposu (TS 712)

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onanlı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak iş yerinde temini, yerine montajı.(mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.285.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.