

## 25.282.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.282.1407 (409-407)

**Tanımı** 10.000 l/h, 15 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisi

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2021	9203,91	237,63	118,81
2008	0,00	0,00	0,00
2013	1470,00	47,00	23,50
2016	2760,00	81,50	40,75
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	1545,00	58,50	29,25
2022-2	20143,70	362,50	181,25
2022-3	20306,82	471,25	235,63
2017	2955,00	88,00	44,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	66975,00	1187,50	593,75
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	35407,50	730,00	365,00
2022-1	14250,00	362,50	181,25
2019	4476,81	165,75	82,88
2015	2295,00	65,00	32,50
2018	3495,00	101,00	50,50
2020	6000,17	194,75	97,38

## 25.282.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### YAĞ-YAKIT POMPALARI (Ölçü: Adet)

1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceği debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °C'da 600 Redwood 1 saniye veya 69 °C'de 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.282.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.