

## 25.282.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 25.282.1407 (409-407)

**Tanımı** 10.000 l/h, 15 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2018   | 3495,00      | 101,00        | 50,50           |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 6000,17      | 194,75        | 97,38           |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 2955,00      | 88,00         | 44,00           |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 9203,91      | 237,63        | 118,81          |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 20143,70     | 362,50        | 181,25          |
| 2022-3 | 20306,82     | 471,25        | 235,63          |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 2295,00      | 65,00         | 32,50           |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 1470,00      | 47,00         | 23,50           |
| 2023-2 | 66975,00     | 1187,50       | 593,75          |
| 2022-1 | 14250,00     | 362,50        | 181,25          |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 1545,00      | 58,50         | 29,25           |
| 2016   | 2760,00      | 81,50         | 40,75           |
| 2019   | 4476,81      | 165,75        | 82,88           |
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 35407,50     | 730,00        | 365,00          |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |

## 25.282.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

#### YAĐ-YAKIT POMPALARI (Ölçü: Adet)

1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceđi debi ve basınç miktarı aŐađıda belirtilen (30 °C'da 600 Redwood 1 saniye veya 69 °C'de 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dıŐında kalmak üzere iŐ yerinde temini ve yerine montajı.

## 25.282.1407 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.