

25.282.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 25.282.1101 (409-101)

Tanımı 500 l/h, 3 Atmosfer basınçlı, YAĞ-YAKIT POMPALARI (TSE kalite belgeli)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Isıtma Sistemleri Tesisi

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	353,00	47,00	23,50
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	5618,75	256,25	128,13
2022-3	5695,63	333,13	166,57
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-1	4006,25	256,25	128,13
2012	0,00	0,00	0,00
2021	2586,71	167,94	83,97
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	8828,75	516,25	258,13
2014	371,00	54,00	27,00
2015	536,00	60,00	30,00
2023-2	12481,25	843,75	421,88
2019	1413,10	117,13	58,57
2018	1060,00	93,00	46,50
2020	1887,19	137,63	68,82
2016	670,00	75,00	37,50
2017	825,00	81,00	40,50

25.282.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

YAĐ-YAKIT POMPALARI (Ölçü: Adet)

1500 d/d motorla 220 CFT viskoziteli ağır yağla vereceđi debi ve basınç miktarı aşağıda belirtilen (30 °C'da 600 Redwood 1 saniye veya 69 °C'de 3500 Redwood 1 saniyeye tekabül eder) Yakıt pompasının besleme kablosu ve tablosu üzerindeki elemanlarla birlikte fiyatın dışında kalmak üzere iş yerinde temini ve yerine montajı.

25.282.1101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.