

25.285.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.285.3002 (412-402)
Tanımı	200 Litre, Isıtıcısız günlük yakıt deposu, YAĞ YAKIT DEPOLARI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	2019,38	506,25	253,13
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	350,10	70,00	35,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	1311,80	331,88	165,94
2020	993,88	272,01	136,01
2018	621,90	137,00	68,50
2014	420,30	79,00	39,50
2017	560,70	119,00	59,50
2023-2	6693,75	1656,25	828,13
2023-1	4633,32	1019,38	509,69
2016	540,00	110,00	55,00
2015	446,40	88,00	44,00
2019	807,61	231,50	115,75
2022-2	3551,85	506,25	253,13
2022-3	3688,54	658,13	329,07

25.285.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Isıtıcısız günlük yakıt deposu:

Isıtıcısız olarak imal edilmiş, diğer özellikler BFT 25.285.1200'ün aynı, BFT 25.285.1200'deki montajlı birim fiyatlar %10 eksiltilerek montaj bedelleri eksiltilmeden aynen uygulanır.

Isıtıcılı ana yakıt deposu (TS 712)

TS 712'ye uygun; silindirik, baş kısımları bombeli, kaynaklı, onanlı projesine uygun mevzii olarak yakıtı ısıtacak sıcak su veya buharlı PN-6 kalitesinde, depo içine yerleştirilmiş dikişli çelik borudan, kılıflı serpantin ısıtıcıyı; doldurma havalık, boşaltma boruları için flanşları boşaltma vanasını, seviye göstergesine havi; teknik şartnameye uygun deponun dışının iki kat sülyen ile boyanmış olarak iş yerinde temini, yerine montajı.(mesnet yapılırsa bedeli ayrıca ödenecektir ve deponun içi boyanacaktır).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.285.3002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.