

## 25.288.5704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>25.288.5704 (193-704)</b>
<b>Tanımı</b>	Ø=180, Kompozit astar baca
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Isıtma Sistemleri Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	617,65	93,80	46,90
2016	189,00	26,70	13,35
2015	163,00	22,20	11,10
2013	0,00	0,00	0,00
2020	414,84	76,88	38,44
2014	153,00	20,00	10,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	1201,33	143,13	71,57
2022-3	1244,26	186,06	93,03
2023-1	1664,63	288,38	144,19
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	216,00	28,80	14,40
2022-1	883,13	143,13	71,57
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	2261,88	471,88	235,94
2019	335,78	65,41	32,71
2018	258,00	33,00	16,50

## 25.288.5704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

KOMPOZİT ASTAR BACA (Ölçü: m, İhzarat: %80)

Bacalar için olan: TS EN 1443, TS EN 1859, TS EN 14471, TS EN 13216-1 standartlarına göre imal edilmiş ve baca gazı sıcaklığı 250 ° ve altındaki bacalarda uygulanan, Ulusal Teknik Onayı (UTO) na uygun olarak G işaretlemesi veya Avrupa Teknik Deđerlendirmesi (ETA)ne uygun olarak CE işaretlemesine haiz, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş, baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN13384-1 veya TS EN 13384-2 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın iş yerinde temini ve montajının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. (Ara deđerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)

Not: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Paratoner tanıma dâhil deđildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 25.288.5704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.