

25.288.5709 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	25.288.5709	(193-709)
Tanımı	Ø=300, Kompozit astar baca	
Birimi	m	
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı	
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	250,00	20,00	10,00
2013	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	292,00	28,80	14,40
2015	265,00	22,20	11,10
2016	255,00	26,70	13,35
2023-1	2357,63	348,88	174,44
2022-1	1253,13	173,13	86,57
2023-2	3184,38	571,88	285,94
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2019	458,81	79,11	39,56
2020	586,59	92,98	46,49
2021	878,55	113,45	56,73
2022-2	1717,53	173,13	86,57
2022-3	1769,46	225,06	112,53
2018	349,00	33,00	16,50

25.288.5709 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

KOMPOZİT ASTAR BACA (Ölçü: m, İhzarat: %80)

Bacalar için olan: TS EN 1443, TS EN 1859, TS EN 14471, TS EN 13216-1 standartlarına göre imal edilmiş ve baca gazı sıcaklığı 250 ° ve altındaki bacalarda uygulanan, Ulusal Teknik Onayı (UTO) na uygun olarak G işaretlemesi veya Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA)ne uygun olarak CE işaretlemesine haiz, sistem bacaya ait standartlara uygun malzemeden imal edilmiş, baca plakası kazan dairesinde görünür bir yere montajı yapılan, baca kesit ve çekiş hesabı TS EN13384-1 veya TS EN 13384-2 standardına uygun olarak yapılarak raporlanan bacanın iş yerinde temini ve montajının MYK Baca Montaj Personeli (Seviye 3) Belgeli Üretici veya Distribütör Yetkili Servisi tarafından yapılması ve MYK Baca Kontrol Personeli (Seviye 4) Belgeli personel tarafından da baca kesit hesabı ile yapılan bacanın kontrolünün yapılması ve uygunluk onayının verilmesi. (Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.)

Not: 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak imal edilmiş CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacaktır. Paratoner tanıma dâhil deđildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.288.5709 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.