

## 35.100.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.100.2201 (700-2201)</b>
<b>Tanımı</b>	0,05-0,10 m <sup>2</sup> 'ye kadar (0,10 m <sup>2</sup> dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2018	166,00	20,80	10,40
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2021	278,00	37,70	18,85
2006	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-1	354,00	53,00	26,50
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	654,70	53,00	26,50
2017	0,00	0,00	0,00
2020	264,00	30,90	15,45
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	259,00	26,40	13,20
2003	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-3	671,00	69,00	34,50
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1360,00	172,00	86,00
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	1040,00	107,00	53,50

## 35.100.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Gömme tip galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.)

Derinliği en az 150 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi için galvaniz sactan bir tespit çerçevesi bulunan, diğer özellikler bakımından BFT No 35.100.2100 ile aynı olan gömme tip galvaniz sac panonun temini, işyerine nakli ve montajı, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: BFT No 35.100.2100 ile aynıdır. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacak. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi en az IK 08 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. www

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.100.2201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.