

35.100.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.100.2204 (700-2204)
Tanımı	0,30-0,40 m ² 'ye kadar (0,40 m ² dahil), Gömme tip galvaniz sac panolar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	524,00	23,80	11,90
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	612,00	43,20	21,60
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1390,95	60,50	30,25
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	772,00	60,50	30,25
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	587,00	35,40	17,70
2023-2	2810,00	197,00	98,50
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1410,00	79,00	39,50
2014	0,00	0,00	0,00
2019	581,00	30,20	15,10
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	2180,00	123,00	61,50
2016	0,00	0,00	0,00

35.100.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Gömme tip galvaniz sac tablolar: (Ölçü: Ad.)

Derinliği en az 150 mm olan ve panonun duvara ankastre edilmesi için galvaniz sactan bir tespit çerçevesi bulunan, diğer özellikler bakımından BFT No 35.100.2100 ile aynı olan gömme tip galvaniz sac panonun temini, işyerine nakli ve montajı, her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi. Ölçü: BFT No 35.100.2100 ile aynıdır. Not: Panolar 2014/35/AB Belirli Gerilim Sınırları İçin Tasarlanan Elektrikli Ekipman ile ilgili yönetmeliğine, TS EN 61439-1/2 standartlarına uygun olarak üretilmiş ve CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş olacak. Ayrıca TS EN 62262 standardına göre mekanik darbelere karşı koruma derecesi en az IK 08 olacaktır. TS EN 61439-1/2 standartlarına göre "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. www

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.2204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.