

## 35.100.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.100.6202 (701-202)

**Tanımı** Ön ve arkadan kapaklı pano, Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) Not:"Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2015	1020,00	161,00	80,50
2014	872,00	145,00	72,50
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	726,00	131,00	65,50
2023-1	13730,00	797,00	398,50
2018	1840,00	240,00	120,00
2019	2390,00	304,00	152,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	17710,00	1280,00	640,00
2022-1	4450,00	396,00	198,00
2017	1350,00	209,00	104,50
2022-2	9123,40	396,00	198,00
2022-3	9250,00	515,00	257,50
2007	0,00	0,00	0,00
2021	3570,00	330,00	165,00
2016	1140,00	194,00	97,00
2020	2410,00	320,00	160,00

## 35.100.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Özel sac panolar: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60) (TS EN 61439-1/2) Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.  
1.800 mm. yükseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde köşebent veya profil demirden iskelet üzerine 2 mm.lik DKP sac kaplanmış , tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dış iskeletin pas ve dış etkilere karşı istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme, klemensler ve işçilik dahil yerine montajı. www

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.100.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.