

35.100.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.100.6202 (701-202)

Tanımı Ön ve arkadan kapaklı pano, Özel sac panolar (TS 3367 EN 60439-1) Not:"Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	872,00	145,00	72,50
2015	1020,00	161,00	80,50
2018	1840,00	240,00	120,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	1350,00	209,00	104,50
2012	0,00	0,00	0,00
2016	1140,00	194,00	97,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	4450,00	396,00	198,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	17710,00	1280,00	640,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	9123,40	396,00	198,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	3570,00	330,00	165,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	9250,00	515,00	257,50
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	2410,00	320,00	160,00
2013	726,00	131,00	65,50
2023-1	13730,00	797,00	398,50
2019	2390,00	304,00	152,00

35.100.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Özel sac panolar: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60) (TS EN 61439-1/2) Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir.
1.800 mm. yükseklik, 350 mm. derinlik ve 500 mm. eninde köşebent veya profil demirden iskelet üzerine 2 mm.lik DKP sac kaplanmış , tamamen kapalı, tablo ön veya arka veya her iki yüzünde kilitli kapaklı cihazların konması için pano üzerine projesine göre gerekli deliklerin açılması, tablo iç ve dış iskeletin pas ve dış etkilere karşı istenilen renkte fırın ve selülozik boya ile boyanması cihaz bağlantıları için her nevi ufak malzeme, klemensler ve işçilik dahil yerine montajı. www

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.