

35.100.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.100.7101 (707-201)
Tanımı	4 Otomatik sigortalık, Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	54,50	18,70	9,35
2014	12,00	4,40	2,20
2017	18,40	6,35	3,18
2023-1	125,00	37,80	18,90
2013	10,00	4,00	2,00
2019	24,60	9,25	4,63
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	166,00	60,50	30,25
2016	15,90	5,90	2,95
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	21,20	7,30	3,65
2022-2	70,18	18,70	9,35
2022-3	76,00	24,40	12,20
2021	29,40	13,30	6,65
2020	27,00	10,90	5,45
2012	0,00	0,00	0,00
2015	14,00	4,90	2,45

35.100.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Halojensiz alev geciktirici tip sıva üstü tablolar: (Ölçü: Ad, ; İhzarat: % 60)
TS EN 60670-24, TS IEC 60331, TS 61034, TS 50200, TS EN 50266, TS EN 60754-1 Not: 1- Tip testler akredite kuruluşa yaptırılarak buna ait test sonuçları idareye verilecektir. 2- Sigorta bedelleri ilgili pozlardan ayrıca ödenir.www

35.100.7101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.