

35.195.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1202 (790-202)

Tanımı 0,18 kW'a kadar, üç fazlı, 1.500 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	89,00	16,00	8,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	136,00	25,40	12,70
2004	0,00	0,00	0,00
2018	157,00	29,10	14,55
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2021	354,00	47,60	23,80
2022-2	891,40	62,00	31,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	250,00	43,20	21,60
2022-1	660,00	62,00	31,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	911,00	81,00	40,50
2014	93,50	18,00	9,00
2023-2	1350,00	202,00	101,00
2015	99,00	20,00	10,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	1080,00	126,00	63,00
2016	124,00	23,60	11,80
2008	0,00	0,00	0,00
2019	184,00	36,90	18,45

35.195.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.