

## 35.100.6502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.100.6502 (705-102)

**Tanımı** 0,10-0,20 m<sup>2</sup>'ye kadar (0,20 m<sup>2</sup> dahil), Gmme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir

**Birimi** Adet

**Kurum** evre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikl** Kuvvetli Akım İ Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	47,00	11,00	5,50
2016	74,00	16,80	8,40
2021	301,00	37,70	18,85
2011	0,00	0,00	0,00
2018	197,00	20,80	10,40
2019	265,00	26,40	13,20
2023-2	1510,00	172,00	86,00
2014	56,50	12,50	6,25
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1160,00	107,00	53,50
2022-1	382,00	53,00	26,50
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	761,40	53,00	26,50
2022-3	778,00	69,00	34,50
2007	0,00	0,00	0,00
2020	270,00	30,90	15,45
2015	66,00	14,00	7,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	87,00	18,10	9,05

## 35.100.6502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Gömmе tip sac tablolar: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60) (TS EN 61439-1/2)

Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. .

BFT No 35.100.6400'un tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir.

Ölçü: BFT No 35.100.6400'un aynıdır.

## 35.100.6502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.