

35.100.6502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.100.6502 (705-102)

Tanımı 0,10-0,20 m²'ye kadar (0,20 m² dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	87,00	18,10	9,05
2014	56,50	12,50	6,25
2023-2	1510,00	172,00	86,00
2015	66,00	14,00	7,00
2021	301,00	37,70	18,85
2013	47,00	11,00	5,50
2004	0,00	0,00	0,00
2018	197,00	20,80	10,40
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	761,40	53,00	26,50
2020	270,00	30,90	15,45
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	778,00	69,00	34,50
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	382,00	53,00	26,50
2016	74,00	16,80	8,40
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1160,00	107,00	53,50
2019	265,00	26,40	13,20

35.100.6502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Gömmе tip sac tablolar: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60) (TS EN 61439-1/2)

Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. .

BFT No 35.100.6400'un tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir.

Ölçü: BFT No 35.100.6400'un aynıdır.

35.100.6502 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.