

## 35.100.6505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.100.6505 (705-105)

**Tanımı** 0,40-0,50 m<sup>2</sup>'ye kadar (0,50 m<sup>2</sup> dahil), Gömme tip sac tablolar (TS 3367 EN 60439-1) Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	116,00	18,00	9,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	136,00	20,00	10,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	433,00	29,60	14,80
2006	0,00	0,00	0,00
2021	699,00	54,00	27,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	180,00	25,80	12,90
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	630,00	43,90	21,95
2019	623,00	37,50	18,75
2022-1	882,00	76,00	38,00
2022-3	1850,00	99,00	49,50
2022-2	1818,40	76,00	38,00
2013	96,00	16,00	8,00
2023-2	3550,00	247,00	123,50
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	2750,00	154,00	77,00
2016	152,00	24,00	12,00

## 35.100.6505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Gömmе tip sac tablolar: (Ölçü: Ad. İhzarat: % 60) (TS EN 61439-1/2) Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. .  
BFT No 35.100.6400'ün tamamen aynı olacak fazla olarak kutunun duvara ankastre edilmesi için profil demirden bir tespit çerçevesi bulunacaktır. Bu tespit çerçevesine sac kutu kolayca monte edilebilmelidir.  
Ölçü: BFT No 35.100.6400'ün aynıdır.www

## 35.100.6505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.