

35.100.6560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.100.6560 (706-100)

Tanımı Lojman tipi 0,05 m²'ya kadar sac tablolar Not: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	446,00	37,80	18,90
2011	0,00	0,00	0,00
2016	11,10	5,90	2,95
2009	0,00	0,00	0,00
2013	7,00	4,00	2,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	114,00	13,30	6,65
2022-2	294,03	18,70	9,35
2022-3	300,00	24,40	12,20
2022-1	145,00	18,70	9,35
2015	9,60	4,90	2,45
2014	8,40	4,40	2,20
2020	77,50	10,90	5,45
2023-2	579,00	60,50	30,25
2017	12,60	6,35	3,18
2018	54,50	7,30	3,65
2019	75,50	9,25	4,63

35.100.6560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Lojman tipi 0,05 m²'ya kadar sac tablolar: (Ölçü: Ad.; İhzarat: % 60)

Not: "Tip testler" akredite kuruluşa yaptırılarak, buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. .

Lojman, apartman dairesi v.b. yerlerde kullanılmak üzere 0,5 mm. kalınlığında DKP sacdan bir kat sülyen iki kat tabanca boyalı, sıva üstü tablo temini, U profil şeklinde bükülmüş bir parçası, sigorta gövdeleri tespitine uygun sigorta yuvaları ve diğer parçası kaideye sıkı olarak geçen sadece sigorta buton kapakları dışında kalacak şekilde ve bu kapakların kolayca çıkarılabileceđi biçimde olacaktır. (Sigortalar hariç) yerine montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6560 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.