

35.105.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.105.1504 (724-104)
Tanımı	160 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	15,00	3,30	1,65
2013	13,00	3,00	1,50
2015	15,00	3,65	1,83
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	20,80	4,95	2,48
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	19,20	5,70	2,85
2020	25,80	7,55	3,78
2016	19,00	4,60	2,30
2008	0,00	0,00	0,00
2021	25,80	7,55	3,77
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	112,00	34,30	17,15
2022-2	50,97	10,60	5,30
2022-3	54,50	13,80	6,90
2003	0,00	0,00	0,00
2019	24,10	7,25	3,63
2022-1	43,50	10,60	5,30
2023-1	86,00	21,40	10,70

35.105.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Bıçaklı Sigortalar (Ölçü: Adet) (TS EN 60269-1)

Buşon gövdeleri kısa devre akımına dayanabilir mukavemeti yüksek steatid veya BMC malzemeden imal edilmiş, tip testleri yapılmış, kesme kapasitesi en az 400 V' ta 100 kA, kadesi ile birlikte komple bıçaklı sigorta temini, her nev'i işçilik, malzeme ve her tabloda benzer boyutta olan her tip sigorta için birer adet sigorta buşonunu çıkartmaya yarayan ellik dâhil yerine montajı. Buşonlar kesinlikle, adi porselen malzemeden imal edilmiş olmayacaktır. Kesme kapasitesi 120kA için birim fiyata %20 ilave edilir, montaj bedeli değişmez. (BMC: Bould Moulded Case, Cam Elyafı Polyester)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.105.1504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.