

## 35.105.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.105.1505 (724-105)</b>
<b>Tanımı</b>	250 A'e kadar, Bıçaklı Sigortalar (TS 86 EN 60269-1)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	20,50	3,30	1,65
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	39,00	7,55	3,78
2019	36,30	7,25	3,63
2015	24,00	3,65	1,83
2005	0,00	0,00	0,00
2016	32,70	4,60	2,30
2008	0,00	0,00	0,00
2018	28,90	5,70	2,85
2012	0,00	0,00	0,00
2013	18,00	3,00	1,50
2007	0,00	0,00	0,00
2017	35,90	4,95	2,48
2022-1	67,50	10,60	5,30
2022-2	88,04	10,60	5,30
2022-3	91,50	13,80	6,90
2023-1	145,00	21,40	10,70
2023-2	183,00	34,30	17,15
2021	39,00	7,55	3,77

## 35.105.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

#### Bıçaklı Sigortalar (Ölçü: Adet) (TS EN 60269-1)

Buşon gövdeleri kısa devre akımına dayanabilir mukavemeti yüksek steatid veya BMC malzemeden imal edilmiş, tip testleri yapılmış, kesme kapasitesi en az 400 V' ta 100 kA, kadesi ile birlikte komple bıçaklı sigorta temini, her nev'i işçilik, malzeme ve her tabloda benzer boyutta olan her tip sigorta için birer adet sigorta buşonunu çıkartmaya yarayan ellik dâhil yerine montajı. Buşonlar kesinlikle, adi porselen malzemeden imal edilmiş olmayacaktır. Kesme kapasitesi 120kA için birim fiyata %20 ilave edilir, montaj bedeli değişmez. (BMC: Bould Moulded Case, Cam Elyafı Polyester)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.105.1505 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.