

35.105.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.105.1602 (720-106)
Tanımı	3x63 A'e kadar (Trifaze), Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	81,00	6,60	3,30
2022-2	416,76	23,40	11,70
2022-3	424,00	30,50	15,25
2019	162,00	16,00	8,00
2016	111,00	10,20	5,10
2014	93,50	7,30	3,65
2023-2	822,00	76,00	38,00
2022-1	309,00	23,40	11,70
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	175,00	16,70	8,35
2021	175,00	16,70	8,35
2017	116,00	11,00	5,50
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	669,00	47,20	23,60
2015	99,50	8,10	4,05
2018	129,00	12,60	6,30
2012	0,00	0,00	0,00

35.105.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sigortalı Şalterler: (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (Ölçü: Adet, ihzarat %60) (TS EN 60947-3)
AC 23 sınıfına uygun tip testleri yapılmış, çift taraflı kesme yapabilen, V0 yanmazlık sınıfında cam elyafı polyester malzemeden imal edilmiş, akım kesildiğinde kontaklarında enerji bulunmayan, şalter gövdesi içinde kullanılacak akıma göre bıçaklı sigortaların ark söndürme hücreleri bulunan, kesme kapasitesi en az 60 kA olan, şalter temin ve montajı her nev'i malzeme ve işçilik dâhil. Kesme kapasitesi 60 kA' in üzerinde ise birim fiyat %20 arttırılır, montaj bedeli atırılmadan aynen uygulanır.

35.105.1602 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.