

35.105.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.105.1604 (720-108)
Tanımı	3x160 A'e kadar (Trifaze), Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	130,00	10,20	5,10
2004	0,00	0,00	0,00
2018	145,00	12,60	6,30
2021	196,00	16,70	8,35
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	468,46	23,40	11,70
2023-2	922,00	76,00	38,00
2022-3	476,00	30,50	15,25
2013	103,00	6,60	3,30
2007	0,00	0,00	0,00
2017	131,00	11,00	5,50
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	347,00	23,40	11,70
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	196,00	16,70	8,35
2015	127,00	8,10	4,05
2014	119,00	7,30	3,65
2023-1	752,00	47,20	23,60
2019	182,00	16,00	8,00

35.105.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sigortalı Şalterler: (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (Ölçü: Adet, ihzarat %60) (TS EN 60947-3)
AC 23 sınıfına uygun tip testleri yapılmış, çift taraflı kesme yapabilen, V0 yanmazlık sınıfında cam elyafı polyester malzemeden imal edilmiş, akım kesildiğinde kontaklarında enerji bulunmayan, şalter gövdesi içinde kullanılacak akıma göre bıçaklı sigortaların ark söndürme hücreleri bulunan, kesme kapasitesi en az 60 kA olan, şalter temin ve montajı her nev'i malzeme ve işçilik dâhil. Kesme kapasitesi 60 kA' in üzerinde ise birim fiyat %20 arttırılır, montaj bedeli atırılmadan aynen uygulanır.

35.105.1604 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.