

35.105.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.105.1607 (720-111)
Tanımı	3x630 A'e kadar (Trifaze), Sigortalı Şalterler (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	374,00	12,90	6,45
2006	0,00	0,00	0,00
2015	247,00	9,55	4,78
2011	0,00	0,00	0,00
2021	557,00	19,60	9,80
2014	233,00	8,60	4,30
2022-1	995,00	27,50	13,75
2018	412,00	14,80	7,40
2005	0,00	0,00	0,00
2020	557,00	19,60	9,80
2013	202,00	7,80	3,90
2023-2	2630,00	89,00	44,50
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	1361,25	27,50	13,75
2022-3	1370,00	35,80	17,90
2019	516,00	18,80	9,40
2016	306,00	12,00	6,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	2170,00	55,50	27,75
2012	0,00	0,00	0,00

35.105.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Sigortalı Şalterler: (Bıçaklı Sigortalı Yük Kesici) (Ölçü: Adet, ihzarat %60) (TS EN 60947-3)
AC 23 sınıfına uygun tip testleri yapılmış, çift taraflı kesme yapabilen, V0 yanmazlık sınıfında cam elyafı polyester malzemeden imal edilmiş, akım kesildiğinde kontaklarında enerji bulunmayan, şalter gövdesi içinde kullanılacak akıma göre bıçaklı sigortaların ark söndürme hücreleri bulunan, kesme kapasitesi en az 60 kA olan, şalter temin ve montajı her nev'i malzeme ve işçilik dâhil. Kesme kapasitesi 60 kA' in üzerinde ise birim fiyat %20 arttırılır, montaj bedeli atırılmadan aynen uygulanır.

35.105.1607 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.