

35.110.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.110.1503 (715-1453)

Tanımı 4x100 A'e kadar Icu: 35 kA, I1 (0,8-1) In, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 35 kA, Termik Koruma ayarlı, Manyetik Koruma Sabit, Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-2	1690,43	35,70	17,85
2006	0,00	0,00	0,00
2021	549,00	25,50	12,75
2015	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	469,00	25,50	12,75
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	317,00	19,30	9,65
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	1710,00	46,50	23,25
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	2870,00	116,00	58,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	978,00	35,70	17,85
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	427,00	24,50	12,25
2014	0,00	0,00	0,00
2023-1	2360,00	72,00	36,00
2016	0,00	0,00	0,00

35.110.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu şalterler: (Ölçü: Adet)

Kompakt tip, havalı ortamda kesme yapan, el hareketinden bağımsız açtırma mekanizmalı, termik aşırı akım ve manyetik kısa devre koruması bulunan akım sınırlama özelliđi olan Ics değeri en az %50 Icu değerine eşit olan, TS EN 60947-2 standardına uygun CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş kompakt şalter temin ve montajı (I1: Ayarlanabilen termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

35.110.1503 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.