

35.110.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.110.5201 (715-521)

Tanımı 4x1.600 A'e kadar Icu: 65 kA, I1 (0,5-1) In, I3 (2-10) In, elektronik korumalı, 4 kutuplu, 400 V AC'de en az Icu: 65 kA, Elektronik Korumalı, Açık tip güç şalterleri

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	14420,00	1250,00	625,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2020	12410,00	1250,00	625,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	66440,00	4040,00	2020,00
2018	9250,00	983,00	491,50
2003	0,00	0,00	0,00
2019	11580,00	1250,00	625,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	39200,00	1250,00	625,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	24960,00	1250,00	625,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	39580,00	1630,00	815,00
2014	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	54520,00	2520,00	1260,00
2016	0,00	0,00	0,00

35.110.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Açık tip güç şalterleri (Sabit Tip): (Ölçü: Ad.)

TS 1058 EN 60947-2 standardına uygun,

alçak gerilim koruma ve kontrolüne yönelik kullanılan,

400 V İşletme kısa devre kesme kapasitesi (Ics) %100 kısa devre kesme kapasitesine (Icu) eşit olan,

elektronik koruma rölesi,

elektrik panosuna sabit olacak şekilde monte edilen,

açık tip devre kesicinin temin ve montajı. (I1: Ayarlanabilen anma termik koruma açma akımı, I3: Sabit veya

ayarlanabilen manyetik koruma açma akımı, In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi, Ics: İşletme

kısa devre kesme kapasitesi)

Not: Tip testleri yapılmış olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.110.5201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.