

35.110.5501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.110.5501 (716-121)

Tanımı 3 veya 4 kutuplu 250 A'e kadar, Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler (TS EN 60947-2 standardına uygun)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	3891,64	23,60	11,80
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	5350,00	47,50	23,75
2022-3	3900,00	30,70	15,35
2015	0,00	0,00	0,00
2018	698,00	18,60	9,30
2021	1200,00	23,60	11,80
2016	0,00	0,00	0,00
2019	941,00	23,60	11,80
2020	1020,00	23,60	11,80
2023-2	6440,00	76,00	38,00
2022-1	2150,00	23,60	11,80

35.110.5501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Uzaktan kumandalı kompakt tip termik ve manyetik koruyuculu ve açık tip şalterler için ilaveler: (Ölçü: Adet)
(TS EN 60947-2 standardına uygun)

Termik magnetik şalterlere ayrıca ilave edilerek monte edilen, uzaktan açma ve kapama işini motor mekanizması ile sağlayan, gerekli kumanda düğmeleri, açtırma bobini (açık tip şalterlerde ayrıca kapama bobini) ve yardımcı kontaktları bulunan ilave donanımın temini ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil

35.110.5501 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.