

## 35.115.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.115.1002 (718-502)

**Tanımı** 2x40 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	50,00	2,40	1,20
2018	51,50	4,20	2,10
2004	0,00	0,00	0,00
2017	50,50	3,65	1,83
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	72,50	5,60	2,80
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	223,57	8,30	4,15
2011	0,00	0,00	0,00
2021	85,00	5,90	2,95
2014	50,00	2,40	1,20
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	398,00	26,80	13,40
2022-1	151,00	8,30	4,15
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	227,00	10,80	5,40
2015	50,00	2,65	1,33
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	326,00	16,70	8,35
2016	49,60	3,35	1,68
2007	0,00	0,00	0,00
2019	67,00	5,35	2,68

## 35.115.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kaçak akım koruma şalterleri: (Ölçü: Adet)

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 mA, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.115.1002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.