

35.115.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.115.1023 (718-510)

Tanımı 4x80 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	171,00	2,65	1,33
2009	0,00	0,00	0,00
2017	176,00	3,65	1,83
2016	172,00	3,35	1,68
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	177,00	4,20	2,10
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1280,00	26,80	13,40
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	249,00	2,40	1,20
2020	231,00	5,60	2,80
2021	272,00	5,90	2,95
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	249,00	2,40	1,20
2022-3	737,00	10,80	5,40
2022-1	488,00	8,30	4,15
2023-1	1060,00	16,70	8,35
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	733,97	8,30	4,15
2010	0,00	0,00	0,00
2019	230,00	5,35	2,68

35.115.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaçak akım koruma şalterleri: (Ölçü: Adet)

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 mA, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.1023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.