

35.115.1040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.115.1040 (718-512)

Tanımı 4x125 A'e kadar (30 mA), Kaçak akım koruma şalterleri (TS EN 61008-1/TS EN 61008-2-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	293,00	2,65	1,33
2004	0,00	0,00	0,00
2017	375,00	3,65	1,83
2011	0,00	0,00	0,00
2014	448,00	2,40	1,20
2018	413,00	4,20	2,10
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	293,00	5,60	2,80
2013	448,00	2,40	1,20
2021	346,00	5,90	2,95
2022-2	895,67	8,30	4,15
2022-3	899,00	10,80	5,40
2016	335,00	3,35	1,68
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	621,00	8,30	4,15
2006	0,00	0,00	0,00
2019	415,00	5,35	2,68
2012	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1560,00	26,80	13,40
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1290,00	16,70	8,35

35.115.1040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kaçak akım koruma şalterleri: (Ölçü: Adet)

Elektrik İç Tesisat Yönetmeliklerine, şartnamelere ve standartlara uygun olarak yapılmış elektrik tesisatlarında her hangi bir kaçak olduğunda fazlar ve nötr hattı üzerinde oluşan hata akımı hissederek 10 - 30 ms. süresinde devreyi kesmek suretiyle can ve mal güvenliğini sağlayan, monofaze devrelerde 220 V., trifaze devrelerde 380 V.da çalışan diferansiyel bobinli, sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol için üzerinde test butonu bulunan, tablo içi taşıma raylarına monte edilebilen dış etkilere karşı korumalı, hayat koruma için 30 mA, yangına karşı koruma için 300 mA, değerlerinde nötr hattı kopukluğunda bile çalışabilen, TS EN 61008-1, TS EN 61008-2-1 standartlarına uygun olarak CE uygunluk işareti ile piyasaya arz edilmiş, kaçak akım koruma şalterinin temini montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.115.1040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.