

35.115.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.115.1202 (718-530)

Tanımı 3x300 A'den 3x1.250 A'e kadar (Trifaze) 30-500 mA, Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	1570,00	4,20	2,10
2005	0,00	0,00	0,00
2014	1870,00	3,80	1,90
2017	1520,00	5,65	2,83
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	1770,00	8,60	4,30
2013	1868,00	3,80	1,90
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	6466,53	14,70	7,35
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	11140,00	47,60	23,80
2018	1300,00	6,50	3,25
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	6480,00	19,20	9,60
2019	1630,00	8,25	4,13
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	3760,00	14,70	7,35
2021	2090,00	10,50	5,25
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	9270,00	29,70	14,85
2016	1510,00	5,25	2,63

35.115.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Toroidal Akım Trafolu Kaçak Akım Koruma Rölesi (Ölçü: Adet):

Termik manyetik şalter çıkışına ayrıca ilave olarak monte edilen, toroid, röle, özel kablosu ve açtırma bobini ile yapılan kombinasyon. Röleler; elektronik, hassasiyet ve zaman gecikme ayarlı, istenmeyen açmalara karşı korumalı, ön alarmlı, ledli uyarılı, TS IEC 755'e uygun, tüm toroidlerle çalışabilir olmalı, Toroidler ise; açık/kapalı tipte, 30-300 mm çapta, termoplastik izoleli.

35.115.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.