

35.115.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.115.1507

Tanımı In: 16-20 'e kadar (Icu: 50 kA) Motor koruma şalterleri

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	278,00	17,50	8,75
2013	0,00	0,00	0,00
2021	157,00	12,50	6,25
2022-2	359,05	17,50	8,75
2023-1	525,00	35,30	17,65
2015	0,00	0,00	0,00
2022-3	365,00	22,80	11,40
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-2	645,00	56,50	28,25
2020	147,00	10,20	5,10
2019	146,00	9,80	4,90
2017	0,00	0,00	0,00

35.115.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Motor koruma şalterleri: (Ölçü: Adet)

Motor koruma şalterleri, esas olarak motorların ON/OFF şeklinde manuel olarak kontrolünü sağlarlarken kısa devre, aşırı yük ve faz hatasına karşı termik ve manyetik koruma gerçekleştiren, TS EN 60947-1, TS EN 60947-2, TS EN 60947-4-1 standartlarına uygun, CE işareti ile piyasaya arz edilmiş cihazın temini, her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı

Not: In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi

35.115.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.