

## 35.115.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.115.1509

**Tanımı** In: 25-32 'e kadar (Icu: 50 kA) Motor koruma şalterleri

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2020	263,00	18,40	9,20
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	641,45	31,50	15,75
2023-2	1150,00	102,00	51,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-3	651,00	41,00	20,50
2008	0,00	0,00	0,00
2019	262,00	17,60	8,80
2016	0,00	0,00	0,00
2021	280,00	22,50	11,25
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	936,00	63,50	31,75
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	495,00	31,50	15,75
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00

## 35.115.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Motor koruma şalterleri: (Ölçü: Adet)

Motor koruma şalterleri, esas olarak motorların ON/OFF şeklinde manuel olarak kontrolünü sağlarlarken kısa devre, aşırı yük ve faz hatasına karşı termik ve manyetik koruma gerçekleştiren, TS EN 60947-1, TS EN 60947-2, TS EN 60947-4-1 standartlarına uygun, CE işareti ile piyasaya arz edilmiş cihazın temini, her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı

Not: In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi

## 35.115.1509 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.