

## 35.115.1553 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.115.1553

**Tanımı** In: 6.3-10 'e kadar (Icu: 100 kA) Motor koruma şalterleri

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2022-1	255,00	16,10	8,05
2007	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2019	134,00	9,00	4,50
2008	0,00	0,00	0,00
2020	135,00	9,40	4,70
2016	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	483,00	32,50	16,25
2022-3	336,00	21,00	10,50
2022-2	330,59	16,10	8,05
2023-2	593,00	52,00	26,00
2021	144,00	11,50	5,75
2012	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

## 35.115.1553 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Motor koruma şalterleri: (Ölçü: Adet)

Motor koruma şalterleri, esas olarak motorların ON/OFF şeklinde manuel olarak kontrolünü sağlarlarken kısa devre, aşırı yük ve faz hatasına karşı termik ve manyetik koruma gerçekleştiren, TS EN 60947-1, TS EN 60947-2, TS EN 60947-4-1 standartlarına uygun, CE işareti ile piyasaya arz edilmiş cihazın temini, her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı

Not: In: Anma akımı, Icu: Kısa devre kesme kapasitesi

## 35.115.1553 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.