

35.125.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.125.1201 (718-117)

Tanımı 15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	218,00	13,60	6,80
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	550,00	43,90	21,95
2008	0,00	0,00	0,00
2017	76,00	6,35	3,18
2020	123,00	9,65	4,83
2010	0,00	0,00	0,00
2014	47,50	4,40	2,20
2011	0,00	0,00	0,00
2021	123,00	9,65	4,83
2022-2	355,04	13,60	6,80
2012	0,00	0,00	0,00
2013	41,00	4,00	2,00
2023-1	449,00	27,40	13,70
2019	117,00	9,25	4,63
2016	66,00	5,90	2,95
2015	54,50	4,90	2,45
2018	84,00	7,30	3,65
2022-3	360,00	17,70	8,85

35.125.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kompanzasyon kontaktörleri (Ölçü: Adet)

BFT No 35.125.1100 ile aynı, enerjilendiđinde ilk başta gücü deşarj direnci üzerinden alıp, ilk kalkış akımından sonra ana kontakları kapatacak kompanzasyon kontaktörü her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.125.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.