

## 35.125.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.125.1201 (718-117)</b>
<b>Tanımı</b>	15 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2021	123,00	9,65	4,83
2010	0,00	0,00	0,00
2014	47,50	4,40	2,20
2003	0,00	0,00	0,00
2018	84,00	7,30	3,65
2015	54,50	4,90	2,45
2007	0,00	0,00	0,00
2020	123,00	9,65	4,83
2017	76,00	6,35	3,18
2022-1	218,00	13,60	6,80
2013	41,00	4,00	2,00
2022-3	360,00	17,70	8,85
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	550,00	43,90	21,95
2008	0,00	0,00	0,00
2019	117,00	9,25	4,63
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	355,04	13,60	6,80
2023-1	449,00	27,40	13,70
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	66,00	5,90	2,95

## 35.125.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kompanzasyon kontaktörleri (Ölçü: Adet)

BFT No 35.125.1100 ile aynı, enerjilendiđinde ilk başta gücü deşarj direnci üzerinden alıp, ilk kalkış akımından sonra ana kontakları kapatacak kompanzasyon kontaktörü her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.125.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.