

35.125.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.125.1202 (718-118)

Tanımı 20 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 276,00 | 17,00 | 8,50 |
| 2017 | 96,00 | 7,95 | 3,98 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 156,00 | 12,10 | 6,05 |
| 2014 | 72,50 | 5,50 | 2,75 |
| 2015 | 74,50 | 6,10 | 3,05 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 450,00 | 22,10 | 11,05 |
| 2013 | 63,00 | 5,00 | 2,50 |
| 2022-2 | 444,90 | 17,00 | 8,50 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 106,00 | 9,15 | 4,58 |
| 2021 | 156,00 | 12,10 | 6,05 |
| 2023-2 | 687,00 | 55,00 | 27,50 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 561,00 | 34,20 | 17,10 |
| 2019 | 148,00 | 11,60 | 5,80 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 89,00 | 7,35 | 3,68 |

35.125.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kompanzasyon kontaktörleri (Ölçü: Adet)

BFT No 35.125.1100 ile aynı, enerjilendiđinde ilk başta gücü deşarj direnci üzerinden alıp, ilk kalkış akımından sonra ana kontakları kapatacak kompanzasyon kontaktörü her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.125.1202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.