

## 35.125.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.125.1203 (718-119)

**Tanımı** 30 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	168,00	13,50	6,75
2018	206,00	22,30	11,15
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	301,00	29,50	14,75
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	916,57	41,30	20,65
2012	0,00	0,00	0,00
2015	154,00	15,00	7,50
2022-1	530,00	41,30	20,65
2013	146,00	12,00	6,00
2023-2	1430,00	134,00	67,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	301,00	29,50	14,75
2022-3	929,00	54,00	27,00
2019	286,00	28,30	14,15
2003	0,00	0,00	0,00
2017	186,00	19,40	9,70
2023-1	1160,00	83,50	41,75
2016	181,00	18,00	9,00
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00

## 35.125.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kompanzasyon kontaktörleri (Ölçü: Adet)

BFT No 35.125.1100 ile aynı, enerjilendiđinde ilk başta gücü deşarj direnci üzerinden alıp, ilk kalkış akımından sonra ana kontakları kapatacak kompanzasyon kontaktörü her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.125.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.