

35.125.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.125.1203 (718-119)

Tanımı 30 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	146,00	12,00	6,00
2021	301,00	29,50	14,75
2017	186,00	19,40	9,70
2014	168,00	13,50	6,75
2015	154,00	15,00	7,50
2022-2	916,57	41,30	20,65
2022-1	530,00	41,30	20,65
2023-1	1160,00	83,50	41,75
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1430,00	134,00	67,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	929,00	54,00	27,00
2020	301,00	29,50	14,75
2018	206,00	22,30	11,15
2019	286,00	28,30	14,15
2016	181,00	18,00	9,00

35.125.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kompanzasyon kontaktörleri (Ölçü: Adet)

BFT No 35.125.1100 ile aynı, enerjilendiđinde ilk başta gücü deşarj direnci üzerinden alıp, ilk kalkış akımından sonra ana kontakları kapatacak kompanzasyon kontaktörü her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.125.1203 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.